

近畿中国四国農業研究センター（広島県福山市）

区 分	節電対象機器等	対 策
空 調	空調施設	(直接節電効果があるもの) <ul style="list-style-type: none"> <li>・空調温度を28℃とする。</li> <li>・外気温が30℃未満の場合、停止する。</li> <li>・居室・実験室等に人が不在の際には、空調を停止する。</li> <li>・老朽化した空調設備を節電型に更新する。</li> </ul>
		(間接的に節電効果があるもの) <ul style="list-style-type: none"> <li>・定時退所日の徹底を喚起する。</li> <li>・夏季休暇を含む夏場の計画的連続休暇の取得を喚起する。</li> </ul>
照 明 (サーバー等、共用部分を除く)	執務室	・居室・実験室等に人が不在の際には、照明を落とす。
	会議室	
OA機器及び その他機器	パソコン	・離席する際に節電モードの活用 <ul style="list-style-type: none"> <li>・昼休みの電源OFFもしくは節電モードの活用</li> <li>・帰宅時のメイン電源OFF</li> </ul>
	ディスプレイ	・離席する際に電源OFF
	プリンター	・帰宅時のメイン電源OFF、節電モードの活用
	コピー機	・帰宅時のメイン電源OFF、節電モードの活用
	FAX	
	PHS	
	電子レンジ、電気ポット、コーヒーマーカー	・待機時の電力消費を抑えるため、使用後はコンセントを抜く。
主な研究用設備・機器	研究用設備・機器	・種子庫・保存庫の有効利用を図る。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・デマンド監視装置が発報する際に、空調機を24時間連続して使用する施設（温室、人工気象室等）の電源カットを要請する。</li> </ul>
サーバー等	サーバー等	
	プリンター	
	コピー機	
	FAX	
	PHS	
	サーバー室	
共用部分	エレベータ	
	自動ドア	
	トイレ	
	会議室	
	廊下	・人感センサーにより照明を制御する。
	自動販売機	
	入居売店等	
	外灯	
自家用発電設備	自家用発電設備	
その他		

近畿中国四国農業研究センター（四国研究センター（香川県善通寺市））

区 分	節電対象機器等	対 策
空 調	空調施設	(直接節電効果があるもの)
		・冷房中の室温28度の徹底
		・使用していない部屋の空調は停止
		・セントラル空調と個別空調を併用しない
		・電気以外の方式の空調を優先運転する
		・会議等に講堂の使用を抑制する
		(間接的に節電効果があるもの)
照 明 (サーバー 等、共用部 分を除く)	執務室	・昼休みの完全消灯の徹底
		・不在時の消灯の徹底
	会議室	・執務に影響のない照明器具の間引き
		・照明器具を省エネタイプへ更新する
OA機器及 び その他機 器	パソコン	・離席する際に節電モードの活用
	ディスプレイ	・昼休みの電源OFF、節電モードの活用
	プリンター	・帰宅時のメイン電源OFFの徹底
	コピー機	・自動電源OFF設定の徹底
	FAX	・帰宅時のメイン電源OFF、節電モードの活用
	電気ポット	・帰宅時のメイン電源OFF、節電モードの活用
主な研究 用設備・機 器	研究用設備・機器	・電気ポットの使用を中止する
		・人工気象器の稼働時間帯の調整及び台数の制限
		・使用していない機器の電源OFF
サーバー 等	サーバー等	・フリーザー、人工気象器の共同利用を図る
	プリンター	
	コピー機	
	FAX	
	PHS	
	サーバー室	・室温26度の徹底
共用部分	エレベータ	
	自動ドア	
	トイレ	
	会議室	
	廊下	
	自動販売機	
	入居売店等	
	外灯	
自家用発電設備	自家用発電設備	
その他		各施設の個別メーターにより電気使用量の管理をする

近畿中国四国農業研究センター（綾部研究拠点(京都府綾部市)）

区 分	節電対象機器等	対 策
空 調	空調施設	(直接節電効果があるもの) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 冷房中の室温28度の徹底</li> <li>・ 使用していない部屋の空調は停止</li> <li>・ セントラル空調と個別空調を併用しない</li> <li>・ 電気以外の方式（ガス方式等）の空調を優先運転する</li> </ul>
		(間接的に節電効果があるもの) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ブラインドの適切な調整</li> <li>・ クールビズの徹底</li> </ul>
照 明 (サーバー等、共用部分を除く)	執務室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 照明の完全消灯（快晴時）または、一部消灯</li> <li>・ 昼休みの完全消灯の徹底</li> </ul>
	会議室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 必要最小限の点灯に留める</li> </ul>
OA機器及び その他機器	パソコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 離席する際に節電モードの活用</li> <li>・ 昼休みの電源OFF、節電モードの活用</li> <li>・ 帰宅時のメイン電源OFF</li> </ul>
	ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 離席する際に電源OFF</li> </ul>
	プリンター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 帰宅時のメイン電源OFF、節電モードの活用</li> </ul>
	コピー機	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 帰宅時のメイン電源OFF、節電モードの活用</li> </ul>
	FAX	
	PHS	
	電子レンジ、電気ポット、コーヒーマーカー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気ポット、コーヒーマーカーの使用を制限</li> </ul>
主な研究用設備・機器	研究用設備・機器	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人工気象室の稼働時間帯の調整及び台数の制限</li> </ul>
サーバー等	サーバー等	
	プリンター	
	コピー機	
	FAX	
	PHS	
	サーバー室	
共用部分	エレベータ	
	自動ドア	
	トイレ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人感センサーによる照明の制御</li> <li>・ 温水洗浄便座の電源を切る。</li> </ul>
	会議室	
	廊下	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人感センサーによる照明の制御</li> </ul>
	自動販売機	
	入居売店等	
	外灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 危険を伴わない程度に間引き点灯とする。</li> </ul>
自家発電設備	自家発電設備	
その他		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ デマンド監視装置による電気使用量の管理を行う</li> </ul>

近畿中国四国農業研究センター（大田研究拠点(島根県大田市)）

区 分	節電対象機器等	対 策
空 調	空調施設	(直接節電効果があるもの) ・冷房中の室温28度の徹底 ・使用していない部屋の空調は停止
		(間接的に節電効果があるもの) ・ブラインドの適切な調製 ・室外機によらず、寒冷紗などの日除けを設置
照 明 (サーバー 等、共用部 分を除く)	執務室	・照明の間引き、一部消灯
	会議室	・必要最低限の点灯にとどめる
OA機器及 び その他機 器	パソコン	・節電モードの活用
	ディスプレイ	・帰宅時に電源OFF
	プリンター	・帰宅時に電源OFF、節電モードの活用
	コピー機	・節電モードの活用
	FAX	・節電モードの活用
	PHS	
	電子レンジ、電気ホッ ト、コーヒーメーカー	
主な研究 用設備・ 機器	研究用設備・機器	・使用していない機器の電源OFF
サーバー 等	サーバー等	
	プリンター	
	コピー機	
	FAX	
	PHS	
	サーバー室	
共用部分	エレベータ	
	自動ドア	
	トイレ	
	会議室	・照明の間引き
	廊下	・人感センサーの設置
	自動販売機	
	入居売店等	
	外灯	
自家用発電設備	自家用発電設備	
その他		・デマンド監視装置での電気使用量の管理