

九州沖縄農業研究センター（熊本県合志市）

区 分	節電対象機器等	対 策
空 調	空調施設	(直接節電効果があるもの) <ul style="list-style-type: none"> ・冷房中の室温28度の徹底 ・エアコンは必要な場所だけ、必要なときだけの使用に限定
		(間接的に節電効果があるもの) <ul style="list-style-type: none"> ・ブラインドの適切な調整 ・スーパークールビズの推進 ・定時退所日の徹底（水曜日、金曜日）
照 明 (サーバー等、共用部分を除く)	執務室	<ul style="list-style-type: none"> ・照明の一部消灯 ・昼休みの消灯の徹底 ・定時退所日の徹底（水曜日、金曜日）
	会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・必要最小限の点灯に留める
OA機器及び その他機器	パソコン	<ul style="list-style-type: none"> ・離席する際に節電モードの活用 ・昼休みの電源OFF、節電モードの活用 ・帰宅時のメイン電源OFF
	ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> ・離席する際に電源OFF、節電モードの活用
	プリンター	<ul style="list-style-type: none"> ・稼働台数の削減 ・帰宅時のメイン電源OFF、節電モードの活用
	コピー機	<ul style="list-style-type: none"> ・稼働台数の削減 ・帰宅時のメイン電源OFF、節電モードの活用
	FAX	
	PHS	
	電子レンジ、電気ポット、コーヒーマーカー	<ul style="list-style-type: none"> ・電気ポットから魔法瓶へ ・待機電力の削減 ・使わない機械、機器のコンセントを抜く
主な研究用設備・機器	研究用設備・機器	<ul style="list-style-type: none"> ・施設・研究用機械等の共有・集約化に努め、ピーク時間帯の使用自粛など ・人工気象器の一部停止 ・種子保存庫、プレハブ冷蔵庫等の一部停止
サーバー等	サーバー等	
	プリンター	
	コピー機	
	FAX	
	PHS	
	サーバー室	
共用部分	エレベーター	<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーターの使用自粛
	自動ドア	
	トイレ	<ul style="list-style-type: none"> ・温水暖房便座の電源OFF ・原則消灯
	会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・使用していない機器の電源OFF
	廊下	<ul style="list-style-type: none"> ・照明の消灯、間引き
	自動販売機	
	入居売店等	
	外灯	
自家用発電設備	自家用発電設備	電力会社の緊急の節電要請及び契約電力を超える恐れがある場合に自家用発電設備を運転する。
その他		<ul style="list-style-type: none"> ・デマンド監視装置の電気使用量を毎週公表し節電意識を高める。

九州沖縄農業研究センター（筑後・久留米研究拠点(福岡県筑後市)）

区 分	節電対象機器等	対 策
空 調	空調施設	(直接節電効果があるもの) 室内冷房温度28℃の徹底 研究本館において、個別冷房は集中冷房作動時は使用しない 集中冷房稼働時間の短縮 不在時には個別空調を使用しない
		(間接的に節電効果があるもの) スーパークールビズの推進
照 明 (サーバー等、共 用部分を除く)	執務室	昼休み及び不在時は消灯する
	会議室	
OA機器及び その他機器	パソコン	
	ディスプレイ	
	プリンター	帰宅時のメイン電源OFF、節電モードの活用
	コピー機	帰宅時のメイン電源OFF、節電モードの活用
	FAX	
	PHS	
	電子レンジ、電気ポット、 コーヒーマーカー	電気ポットから魔法瓶へ
主な研究用設 備・機器	研究用設備・機器	大型空調施設(人工気象器、種子保存庫、赤カビ検定装置)及び乾燥施設の使用制限(稼働時間の調整)
サーバー等	サーバー等	
	プリンター	
	コピー機	
	FAX	
	PHS	
	サーバー室	
	共用部分	エレベータ
自動ドア		
トイレ		
会議室		
廊下		照明の間引き
自動販売機		
入居売店等		
外灯		
自家用発電設備	自家用発電設備	
その他		

九州沖縄農業研究センター（筑後・久留米研究拠点(福岡県久留米市)）

区 分	節電対象機器等	対 策
空 調	空調施設	(直接節電効果があるもの)
		冷房中の室温28度の徹底
		休憩場所の集約化
		(間接的に節電効果があるもの)
		クールビズの徹底
		定時退庁日の徹底
照 明 (サーバー等、共用部分を除く)	執務室	照明の一部消灯 昼休みの完全消灯
	会議室	使用しない機器のコンセントを抜く
OA機器及び その他機器	パソコン	昼休み、帰宅時の電源OFF 離席時の節電モードの活用
	ディスプレイ	離席時の電源OFF
	プリンター	帰宅時の電源OFF、節電モードの活用
	コピー機	帰宅時の電源OFF、節電モードの活用
	FAX	
	電気ポット、電気ケトル、電子レンジ、衣類乾燥機	電気ポット、コーヒーマーカーの使用禁止 晴天時は衣類乾燥機の不使用
主な研究用設備・機器	研究用設備・機器	人工気象室の一部停止
		施設・研究用機械等のピーク時間帯の使用自粛
		使用していない機器の電源OFF
		植物工場の換気扇の一部停止
		植物工場の明期を昼夜逆転
		植物工場等の常時空調されている空間の有効利用 フリーザー類の集約化
共用部分	エレベータ	
	トイレ	使用時のみの点灯
	会議室	
	廊下	照明の間引き
	自動販売機	消灯の要請
	入居売店等	
	外灯	外灯のLED化
自家用発電設備	自家用発電設備	
その他		

九州沖縄農業研究センター（都城研究拠点(宮崎県都城市)）

区 分	節電対象機器等	対 策
空 調	空調施設	(直接節電効果があるもの) ・冷房中の室温28度の徹底 ・使用していない部屋の空調は停止
		(間接的に節電効果があるもの) ・ブラインドの適切な調整 ・クールビズの徹底 ・グリーンカーテン（ゴーヤ）による遮光 ・定時退所日の徹底（水曜日、金曜日）
照 明 (サーバー等、共用部分を除く)	執務室	・照明の一部消灯 ・昼休みの完全消灯の徹底
	会議室	・必要最小限の点灯に留める
OA機器及び その他機器	パソコン	・昼休みの電源OFF、節電モードの活用 ・帰宅時のメイン電源OFF
	ディスプレイ	・離席する際に電源OFF
	プリンター	・稼働台数の削減 ・帰宅時のメイン電源OFF、節電モードの活用
	コピー機	・稼働台数の削減 ・帰宅時のメイン電源OFF、節電モードの活用
	FAX	
	PHS	
	電子レンジ、電気ポット、コーヒーメーカー	・電気ポット、コーヒーメーカーの使用を禁止
主な研究用設備・機器	研究用設備・機器	・使用していない機器の電源OFF ・フリーザー類の集約化
サーバー等	サーバー等	
	プリンター	
	コピー機	
	FAX	
	PHS	
	サーバー室	
共用部分	エレベーター	
	自動ドア	
	トイレ	
	会議室	
	廊下	
	自動販売機	・消灯の要請、省エネタイプ機器の設置要請
	入居売店等	
	外灯	
自家用発電設備	自家用発電設備	
その他		

九州沖縄農業研究センター種子島試験地（鹿児島県西之表市）

区 分	節電対象機器等	対 策
空 調	空調施設	(直接節電効果があるもの)
		・冷房中の室温28度の徹底
		・使用していない部屋の空調は停止
		(間接的に節電効果があるもの)
		・ブラインドの適切な調整
・スーパークールビズの徹底		
照 明 (サーバー等、共用部分を除く)	執務室	・照明の一部消灯 ・昼休みの完全消灯の徹底
	会議室	
OA機器及び その他機器	パソコン	・離席する際に節電モードの活用 ・昼休みの電源OFF、節電モードの活用 ・帰宅時のメイン電源OFF
	ディスプレイ	・離席する際に電源OFF
	プリンター	・帰宅時のメイン電源OFF、節電モードの活用
	コピー機	・帰宅時のメイン電源OFF、節電モードの活用
	FAX	
	PHS	
	電子レンジ、電気ポット、コーヒーマーカー	・電気ポットの使用台数・時間の縮減
主な研究用設備・機器	研究用設備・機器	・使用していない機器の電源OFF
サーバー等	サーバー等	
	プリンター	
	コピー機	
	FAX	
	PHS	
	サーバー室	
共用部分	エレベータ	
	自動ドア	
	トイレ	・トイレ洗面台の消灯
	会議室	
	廊下	
	自動販売機	
	入居売店等	
	外灯	
自家発電設備	自家発電設備	
その他		