

低入札価格調査の実施概要

工事名：感染系動物・非感染系動物排水貯留槽改修工事

調査を実施した業者名：株式会社 テックフィールド

住 所：茨城県つくば市羽成 179

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	図面及び質疑回答書を確認し、材料仕入先及び下請工事会社の見積を検討し入札価格を決定した。そのため、工事施工に当たり採算割れすることが無いと判断している。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	現在進行中の工事が複数あり、順調に工程を進めているところである。
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	契約の対象となる工事に関連する手持工事は特にない。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	本社及び資材庫ともに施行場所から約0.5 km 自動車約3分のところに位置していることから特段の問題は無い。
5 手持資材の状況	今回使用する資材は全て購入をすることにしていないため手持ち資材は無い。
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先は、従来からの取引を行っている協力会社より購入予定であり、問題は見受けられない。

項 目	内 容
7 手持機械数の状況	自社手持ち機械で問題なく履行可能。
8 労務者の具体的供給見 通し	下請業者より確保可能。
9 過去に施工した公共工 事名及び発注者	中央農業総合研究センター、陸上自衛隊において工事实績 あり
10 経営内容	経営内容については特段問題は無い。
11 上記9の公共工事の 成績の状況	特に問題となるような点はない。
12 経営状況	<非公表>
13 信用状態	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ① 建設業法違反の有無 ② 法令遵守の状況 ③ その他 </div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">}</div> <div>問題なし</div> </div>
14 その他の必要な事項	特記事項なし
15 上記1から14まで の内容による調査検討結 果	非感染系動物排水貯留槽の攪拌機の性能が仕様を満たさ ないため、入札額での工事履行が不可能と判断した。